

邵阳市第一人民医院医疗综合楼(含儿童医疗服务体系)室内装修工程澄清招标文件公告

(招标编号: HNXZ-2019-SY-XMZB-0294-04)

一、内容:

详见附件

二、监督部门

本招标项目的监督部门为邵阳市建设工程招标投标管理办公室, 电话0739-5226532。。

三、联系方式

招标人: 邵阳学院附属第一医院

地址: 邵阳市双清区铁砂岭路

联系人: 舒刚平

电话: 13907394739

电子邮件: 1796059309@qq.com

招标代理机构: 湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地址: 长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼

联系人: 刘女士 邓先生

电话: 0739-5288553

电子邮件: 2826205710@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): 袁军 (签名)

招标人或其招标代理机构: \_\_\_\_\_ (盖章)



# 邵阳市第一人民医院医疗综合楼(含儿童医疗服务体系) 室内装修工程澄清招标文件的公告

致各潜在投标人：

本公司受邵阳学院附属第一医院的委托，对邵阳市第一人民医院医疗综合楼(含儿童医疗服务体系)室内装修工程进行公开招标，现对本项目的招标文件进行以下澄清：

- 问题：1、根据现有的招标图纸，未看到放射疗科室、治疗科室、手术室等特殊科室区域的精装修图及做法表，请贵单位补充提供。
- 2、在图纸的F部分，在F-03图中的备注说明：卫生间墙面防水涂料一遍均做至1800mm高，地面防水涂料一遍；在F-08图中的备注说明：卫生间墙面防水涂料一遍均做至2500mm高，地面防水涂料一遍。这两部分均指为七层以上的病房卫生间区域，请问具体以那个高度为准，其他区域的卫生间防水高度又是怎么定，请贵单位明确。
- 3、残疾人卫生间内的扶手等用具样式的布置图，及相关构造要求图纸中未看到，请贵单位补充明确。
- 4、请贵单位补充本施工图中详细的节点图，各面层的详细剖面节点。

答复：1、放射、治疗、手术室等特殊科室精装修不在本次招标范围内，具体工程量以清单为准。2、卫生间防水高度均为2.5米高。3、无障碍卫生间扶手平面图上有示意，构造要求以清单为准。4、关键剖面节点施工图有体现，地面、墙面、顶面及局部造型均有体现。如有剖面节点不清楚之处请明确具体部位。附件在邵阳市公共资源交易中心网 (<http://ggzy.shaoyang.gov.cn>) 邵阳市建设工程招标投标网 (<http://zj.shaoyang.gov.cn/syzj/jsgczbtbglbgs/tbindex.shtml>) 下载数据电文形式。

问题：2. 请问是否接受银行纸质保函作为投标保证？如接受原件应递交到哪里？请明确具体的接收单位及联系方式。

答复：按招标文件（投标人须知3.4.1投标保证）要求提供。

本次澄清公告作为招标文件组成部分，与原招标文件具有同等法律效力，原招标文件中与本澄清公告内容不一致之处，以本澄清公告为准，请各投标单位知悉，恕不另行通知。投标人应及时关注网上相关招



信息，如有遗漏（包括但不限于文件未下载或下载不完整）招标人概不负责，所造成的投标失败或损失由投标单位自行负责。

招 标 人：邵阳学院附属第一医院

地 址：邵阳市双清区铁砂岭路

联 系 人：舒先生

联系电话：13907394739

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司

地 址：湖南长沙市东二环一段1139号湖南国际商务中心二楼

项目负责人：刘秋桃

联 系 人：刘女士

联系电话：0739-5288553 13187174258

监管单位：邵阳市建设工程招标投标管理办公室

联系电话：0739-5226532

