

湖南省欧阳海水电站开关站设备改造工程 110kV 配电装置、35kV 配电装置及其
附属设备采购（第二次）澄清及修改通知[编号：第 2 号]

（招标编号：0YHDZ2023-001）

一、内容：

各投标单位：

现将招标文件要求澄清问题的答复通知你们，见下内容。

1、问：GIS 供货要求规范中套管形式要求为玻璃钢干式套管，我司常用为空气套管，烦请确认本次报价能否用空气套管配置。

答：按招标文件执行。

2、问：35kV 开关柜真空断路器通用技术要求中要求断路器与真空灭弧室应采用同一品牌，烦请确认本次报价是否需按此要求执行？贵司对断路器品牌是否有要求。

答：按招标文件执行。

3、问：供货要求中“3.4.15GIS SF6 气体微水及局放综合在线监测装置”未明确监测点数量，烦请确认本次在线监测系统监测点数量或按我司监测点配置？贵司对 SF6 气体微水及局放综合在线监测装置品牌是否有要求。

答：每个气室不少于两个监测点。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为湖南省水利厅水利工程建设处 0731-85486100。

三、联系方式

招 标 人：湖南省欧阳海灌区水利水电工程管理局

地 址：耒阳市文化路 282 号

联 系 人：资利

电 话：18773415142

电子邮件：/

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司



地 址： 长沙市芙蓉区东二环一段 1139 号湖南国际商务中心二楼 2056 室

联 系 人： 鞠桔、王维宇、李超、王文青

电 话： 0731-84447300-2457

电子邮件： 23970212@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）： 袁军（签名）

招标人或其招标代理机构： _____（盖章）

