

江西九二盐业有限责任公司年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目高低压电缆、控制电缆采购澄清（一）

（招标编号：HNXZ-2020-ZB03-XMZB-0923）

一、内容：

江西九二盐业有限责任公司年产 18 万吨过氧化氢（双氧水）项目高低压电缆、控制电缆采购，项目编号：（HNXZ-2020-ZB03-XMZB-0923）。针对投标人的疑问，现澄清如下：

1、招标文件—第五章 供货及技术要求—5 供货一览表 中部分电缆“ZRA”阻燃代号、“NH”耐火代号描述错误，不符合国家标准要求。按国标 GB/T 19666-2019 中 5.1.1 条燃烧特性代号规定，阻燃 A、B、C 级阻燃代号分别为 ZA、ZB、ZC，耐火代号为 N。

问：请贵方澄清是否可按国标执行，将“ZRA”改为“ZA”，将“NH”改为“N”？

答：可以按国标执行

2、招标文件—第五章 供货及技术要求—5 供货一览表—序号 40 中要求电缆型号规格为“ZA-YJV/1kV-3*50+2*35”，此规格存在零线加大的情况。按国标 GB/T 12706.1-2020—附录 E—表 E.2 要求，当主线芯标称截面为 50mm² 时，推荐保护线芯（零线）标称截面为 25mm²。

问：请贵方澄清是否可按国标执行，将“ZA-YJV/1kV-3*50+2*35”改为“ZA-YJV/1kV-3*50+2*25”？

答：可按国标执行

3、招标文件—第五章 供货及技术要求—7.1.2.1 条中要求“导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺（采用从芬兰引进麦拉菲尔中高压交联生产线）”，此项与国标要求不符，国标中对生产设备未作具体要求。我公司中高压电力电缆导体屏蔽比、绝缘、绝缘屏蔽采用三层共挤工艺，挤出设备为白城福佳科技有限公司的三层共挤半悬链交联电缆生产线，产品性能可满足国标及招标文件要求。

问：请贵方澄清是否可按国标执行？

答：可按国标执行

4、招标文件—第五章 供货及技术要求—7.2.1.3 条中要求“耐火型电缆导体采用两层云母



带重叠绕包”，此项与国标要求不符。国标中对耐火电缆云母带绕包层数未作具体要求，只要求耐火性能满足标准要求即可。我公司耐火电缆常采用一层云母带重叠绕包，电缆耐火性能可满足 GB/T 19666-2019 中的相关要求。

问：请贵方澄清是否可按国标执行？

答：可按国标执行

5、招标文件—第五章 供货及技术要求—7.4.3.1 条 中要求计算机电缆“分屏蔽采用铜丝编织屏蔽，编织密度不小于 80%”。供货一览表中部分型号（如 ZRA-DJYVRP）无分屏蔽结构，只有总屏蔽结构。

问：请贵方澄清是否可按型号要求执行，型号中未要求分屏蔽的可对此条不作响应？若否（要求采用分屏蔽结构），则建议型号更改为 ZA-DJYVRP。

答：按型号要求执行

6、招标文件 4. 评分细则中产品荣誉、创新能力 1. 投标人获得省级名牌产品证书的，加 1 分2. 投标人有省级技术研究中心加 2 分

（以上均须提供证书原件核验，未提供不计分）

问：以上证书都为金属牌匾，我公司挂在展示厅中，不方便携带，是否可以用扫描件加盖公章形式代替进行核验？

答：可以用扫描件加盖公章形式代替进行核验

其他内容维持不变，以原招标文件为准。

二、监督部门

本招标项目的监督部门为江西九二盐业有限责任公司纪检监督，监督电话：
13507348928 。。

三、联系方式

招 标 人：江西九二盐业有限责任公司

地 址：江西省赣州市会昌县氟盐化工产业基地内

联 系 人：曾女士 陈先生



电 话：18179758042 ， 1397478

电子邮件：1092335051@qq.com

招标代理机构：湖南省湘咨工程咨询有限责任公司

地 址：长沙市东二环一段 1139 号湖南国际商务中心五楼

联 系 人：周建平

电 话：15573819308

电子邮件：1092335051@qq.com

招标人或其招标代理机构主要负责人（项目负责人）：（签名）

招标人或其招标代理机构：（盖章）

